



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05 <http://78.mchs.gov.ru/>

**Управление по Василеостровскому району**

г. Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 21, тел. (812) 355-73-09

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района**

г. Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 21, тел. (812) 355-73-09

Предписание № 27-1-111/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16  
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №  
16 Василеостровского района), юридический адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д.  
22, корп. 2, литера Б, ИНН 7801136126, ОГРН 1037800003053

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя, гражданина), - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Василеостровского района управления по  
Василеостровскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу №27-1-  
111 от «17» февраля 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя  
органа

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

В период с 25 февраля по 09 марта 2021г. инспектором отделения ОНДПР Василеостровского  
района управления по Василеостровскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-  
Петербургу Петросян Анастасией Владимировной проведена внеплановая выездная проверка  
здания дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 199406, Санкт-  
Петербург, В.О., ул. Беринга, дом 22, корпус 2, литера Б

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Заведующей ГБДОУ детский сад № 16 Василеостровского района - Бикаевой Г.Р.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5



1.	Отсутствует второй эвакуационный выход из 3 группы на 2 этаже.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9, п. 5.1.3 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,	01.04.2022	
2	Отсутствует второй эвакуационный выход из 5 группы на 2 этаже.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, п. 2 ст. 52 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9, п. 5.1.3 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2022	
3	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек составляет величину менее 1,2 метра (выход из группы №7 на лестничную клетку 0,72 м., 0,74 м.; группы №1,2,4,6 0,81 м., выходы на улицу из групп №1,2,7 расположенных на 1 этаже здания 0,90 м., 0,90 м., 0,89 м.).	ст.1 п.1 ч.2, ст.6 п.1 ч.4, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 5.1.4 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2022	
4	Ширина эвакуационного выхода из музыкального зала составляет величину менее 1,2 метра (выход на лестничную клетку 0,81 м., выходы на улицу 0,89 м.).	ст.1 п.1 ч.2, ст.6 п.1 ч.4, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 5.1.4 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2022	
5	Высота поручней и ограждений лестниц в здании дошкольного учреждения, используемых детьми, менее 1,2 м., а именно: высота поручней и ограждений лестничной клетки №1 0,9 м., лестничной клетки №2 0,89 м., лестничной клетки №3 0,9 м.	ст.1 п.1 ч.2, ст.6 п.1 ч.4, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2022	
6	Отсутствует ограждение наружной лестницы высотой от уровня тротуара более 0,45 м. (лестница, ведущая на дворовую территорию высотой 0,89 м.).	ст.1 п.1 ч.2, ст.6 п.1 ч.4, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	



		№123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
7	Двери кладовых расположенные в групповых ячейках № 3,4,5,6, а также кладовой в музыкальном зале (хранения костюмов) не имеют предел огнестойкости не менее EI 30.	ст.1 ч.2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.6, п. .5.2.1 СП 4.13130 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях



пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения ОНДПР Василеостровского района  
управления по Василеостровскому району  
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Петросьян Анастасия Владимировна

09 марта 2021г.

Предписание для исполнения получил:  
Заведующая ГБДОУ детский сад № 16 Василеостровского района  
Бикаева Галия Ряшитовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении  
проверки)

09 марта 2021г.

